



Серія СВ

10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001579-23

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the RegisterТермін дії з 22 лютого 2023 до 21 лютого 2026
Valid from / valid until

3214 10 10 90

Продукція Піна поліуретанова професійна «TYTAN PROFESSIONAL B1» для
Product заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах і
будівельних конструкціях

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам*Complies with the requirements*

пп. 6.20, Г2 додатка ГДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», щодо класу вогнестійкості:

EI 60 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані горизонтально та вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 120 мм;
 EI 90 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані горизонтально шириною до 20 мм та глибиною не менше 120 мм;
 EI 120 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані горизонтально та вертикально шириною до 30 мм та глибиною не менше 200 мм;
 EI 150 - монтажних щілин, які заповнені піною поліуретановою професійною «TYTAN PROFESSIONAL B1», що розташовані горизонтально та вертикально шириною до 20 мм та глибиною не менше 200 мм

Виробник продукції*Manufacturer of the product*

Фірма «Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.» (Польща)

адреса: ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżoniów, Polska

адреса виробництва: ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda, Polska

Постачальник: фірма «Selena FM S.A.», ul. Legnicka 48A, 54-202, Wrocław, Polska

Сертифікат видано*Certificate issued*

ТОВ «СЕЛЕНА УКРАЇНА»

адреса: 03039, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 119, приміщення 5,
код ЄДРПОУ 32770925

Довіреність фірми «Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.» (Польща) від 30.01.2023 № 01/2023

Додаткова інформація*Additional information*

Піна поліуретанова професійна «TYTAN PROFESSIONAL B1» для заповнення монтажних щілин в протипожежних перешкодах і будівельних конструкціях, що виробляється серійно з 22.02.2023 до 21.02.2026. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі*On the basis of*

Протокол сертифікаційних випробувань від 26.12.2019 № 10/СПР-19 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 12.12.2019 № 20365). Акт обстеження виробництва від 21.02.2023 № 1507, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.02.2023 № 11385с4, Експертне рішення від 22.02.2023 № 11385с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301652