



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1459.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **TYTAN PROFESSIONAL Wysokoelastyczna hydroizolacja z włóknami HYDRO 2K**

Zawierający / containing: cement portlandzki, piasek kwarcowy, dyspersję styrenowo-akrylową i inne składniki zgodnie z deklaracją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: hydroizolacji zbiorników służących do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem i jego parami. Powierzchnie zbiorników mające styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi na których zastosowano wyrób, po wysezonowaniu i przed oddaniem do użytkowania należy obficie spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

SELENA FM S.A.
54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Selena Industrial Technologies sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszyska 3



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.10.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.10.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 października 2026

The date of issue of the certificate: 1st October 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jamsheer
dr n. med. Maciej Szczotko